



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

364060, 36-й участок г. Грозный, Старопромысловский район, ЧР.

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ ПО СТАРОПРОМЫСЛОВСКОМУ РАЙОНУ.

ПРЕДПИСАНИЕ № 8/1/3
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

«Средней общеобразовательной школы № 27» г. Грозного

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Старопромысловского района по пожарному надзору № 08 от «25» февраля 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. «04» марта 2019г. по 15 ч. 00 мин. «04» марта 2019г.

проведена проверка Государственным инспектором Старопромысловского района

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

по пожарному надзору майором внутренней службы Хаджиевым Вахой

Алаудиновичем МБОУ СОШ №27 г. Грозный Старопромысловский район 8-ой участок.

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес

совместно с Заместителем директора по АХЧ Хасуевым Ирсханом Исмаиловичем.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устраниТЬ следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- пис- ания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На территории МБОУ СОШ №27 частично отсутствуют указатели с четко нанесенными цифрами расстояния до места источников	п.55 ППР-390 РФ.	до 10.02.2020 года.	

	наружного противопожарного водоснабжения.		
2.	Не дооборудованы пожарные щиты, расположенные в лицевой части территории МБОУ СОШ №27 и в зданий первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности.	приложение №6 ППР-390 РФ.	до 10.02.2020 года.
3.	Отсутствует на месте расположения пожарного водоема указатель по ГОСТУ.	ГОСТУ 12.4.026-2015г. приложение К таблица К 1.Система стандартов безопасности труда ССБТ) цвет сигнальные знаки безопасности	до 10.02.2020 года.
4.	Не предусмотрены на пожарных щитах, расположенных в лицевой части территории МБОУ СОШ №27 и в зданий номера вызова ближайшей пожарной части.	п.2.5.10. ГОСТ 12.4.009-83 Пожарная техника для объектов защиты.	до 10.02.2020 года.
5.	В помещений душевой спортзала первого этажа не исправен пожарный извещатель.	п.5 РД009-01-96 правила технического содержания пожарной автоматики установки пожарной автоматики правила технической эксплуатаций.	до 10.02.2020 года.
6.	Эвакуационный знак ведущего на улицу из помещения спортзала не исправен.	п.43 ППР-390 РФ.	до 10.02.2020 год.
7.	Знак эвакуационного выхода левого крыла второго этажа не расположен над эвакуационной дверью ведущей наружу из помещения.	п.43 ППР-390РФ.	до 10.02.2020 года.
8.	Загроможден эвакуационный проход (коридор) первого этажа левого крыла школы посторонними предметами (скамьи).	п.36 абзац б. ППР-390 РФ.	до 10.02.2020 года.

9.	В зданий школы отсутствуют в наличие исправные электрические фонари из расчета 1 фонарь на 50человек.	п.38 ППР-390 РФ.	до 10.02.2020 года	
----	---	------------------	--------------------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устраниению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;


лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственные инспектора
Старопромысловского района по пожарному надзору
майор внутренней службы



Хаджиев В.А.

« 04 » марта 2019 г.
Предписание для исполнения получил:


Салгириева М.М. Директор.

« 04 » марта 2019 г.

Телефон доверия: ГУ МЧС РФ по ЧР г. Грозный –8(8712) 33-24-25;